

DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-072/2015
REFERENTE A LA: INSTALACIÓN DE UN VIVERO TECNIFICADO
PARA PRODUCCIÓN DE ARBOL FORESTAL Y ORNAMENTAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA DEL ESTADO

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2015, HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. JORGE CAPIZ JASSO, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDENDO ESTE EVENTO LA LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/216/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; LA LIC. GABRIELA LUNA GONZÁLEZ COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE; LA MTRA. EN CIENCIAS ALINE VELASCO RAMÍREZ, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA; EL LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL LIC. OSWALDO AQUAHUATL JIMÉNEZ COMO REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-072/2015, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES:

AGRINET, S.A. DE C.V.

1	REFERENCIA	INFORMACIÓN GENERAL	DERIVADO DE QUE LOS ANEXOS A LA LICITACIÓN SE SUBIERON A COMPRANET EL DÍA 13 DE JULIO DE 2015, ¿ES POSIBLE EXTENDER LA COMPRA DE BASES?
	PREGUNTA		TODA VEZ QUE LA PUBLICACIÓN TIENE FECHA DE 9 DE JULIO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 FRAC. 4 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA NO ES PROCEDENTE LA EXTENSIÓN DE LA COMPRA DE BASES.
2	REFERENCIA	ANEXO 1	SE SOLICITA UN PLANO QUE EXPLIQUE LOS MATERIALES Y EL DETALLE DEL DISEÑO SOLICITADO DE LA CASA SOMBRA ASÍ COMO DEL RIEGO Y DE LA COLOCACIÓN Y MATERIALES DE LAS MESAS, YA QUE LO SOLICITADO ESTÁ MUY ESCUETO. NO SE ESPECIFICAN TIPOS DE MATERIALES TUBULAR PRT PERFIL RECTANGULAR, DIÁMETROS O MEDIDAS? NI CALIBRES TAMPOCO SE ESPECIFICAN NÚMERO DE PUERTAS, ALTURA DE LA CASA SOMBRA? NI LOCALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MICROASPERSIÓN NI SU GASTO?
	PREGUNTA		SOLICITAMOS DICHOS DATOS PARA PODER REALIZAR LA OFERTA.
	RESPUESTA		EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL MÓDULO TIENE UNA SUPERFICIE DE 70 X 40 M Y SE CALCULA UN ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 1,800 M ² , EL ACCESO A PLANOS Y DISEÑOS SERÁ OTORGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE DESCRIBE LA OBRA
3	REFERENCIA	ANEXO 1	LA CHAROLA SOLICITADA ES DE UNA MARCA Y FABRICANTE EN PARTICULAR, ES POSIBLE OFERTAR UNA CHAROLA QUE SEA FORESTAL, DE PLÁSTICO RÍGIDO Y QUE TENGA UN VOLUMEN DE CAVIDAD DE MÁS O MENOS UN 10% AL SOLICITADO?
	PREGUNTA		

RESPUESTA	NO HAY ESPECIFICACIÓN EN MARCA SIN EMBARGO DEBERÁ SER OBSERVADO LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN EN EL PUNTO 4.6.2. SI ES NECESARIO CUMPLIR CON LO REQUERIDO PARA EL VOLUMEN Y QUE SEA CHAROLA RÍGIDA QUE SERÁ DE 250 ML; SIN EMBARGO LA CALIDAD DE LA CHAROLA SERÁ DETERMINANTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR UNA MUESTRA PREVIA CON SU PROPUESTA TÉCNICA.
-----------	--

VYSAF, S.A. DE C.V.

4	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA	EL MARCO DE ACERO GALVANIZADO, ¿DÓNDE VA COLOCADO? ES UN SOLO MARCO O LA ESTRUCTURA LATERAL SERÁ EN FORMA DE MARCO RÍGIDO?	RESPUESTA	SERA COLOCADO AL PERÍMETRO Y AL INTERIOR ANCLADAS CON ZAPATAS DE 80 CM DE PROFUNDIDAD PARA PROPORCIONAR EL SOPORTE NECESARIO, A DONDE EL	REFERENCIA	ANEXO 1	PREGUNTA: LOS POSTES SON REDONDOS O SON CUADRADOS, EN CUYO CASO CUAL ES LA DIMENSIÓN DE LOS MISMOS Y DE QUE CALIBRE DIVERSOS ESTÁN HABLANDO, PUEDEN DAR UN RANGO DE CALIBRES A UTILIZAR UNA VEZ HAYAN ESPECIFICADO EL TIPO DE POSTES?	RESPUESTA	LOS POSTES SON CUADRADOS Y GALVANIZADO CENTRAL DE 3" CALIBRE 14, LOS LATERALES CORRESPONDERÍAN A 2" CALIBRE 14	REFERENCIA	ANEXO 1	6	PREGUNTA	LA EQUIDISTANCIA ENTRE TODOS LOS POSTES DE DE 4X4 METROS?	RESPUESTA	SI	REFERENCIA	ANEXO 1	7	PREGUNTA	EL CABALETE QUE REQUIEREN ES UNO POR LO QUE SOLICITAN Y ESTE DEBERÁ DE IR A LO LARGO O A LO ANCHO?	RESPUESTA	EL CABALETE SE FIJARA A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA.	REFERENCIA	ANEXO 1	8	PREGUNTA	DE QUE MATERIAL SON LOS LARGUEROS? CADA CUANTO SE PONDRÁN LOS LARGUEROS?	RESPUESTA	LOS LARGUEROS VAN CONTINUOS ALREDEDOR DE TODA LA ESTRUCTURA DE AR GALVANIZADO DE 1.5"	REFERENCIA	ANEXO 1	9	PREGUNTA	ESTÁN HABLANDO DE UNA CASA SOMBRA DE TECHO PLANO? QUE ALTURA DEBE DE TENER? LAS PAREDES SON VERTICALES? COMO SE SUJETARA LA MALLA SOMBRA Y LA MALLA ANTI-AFIDOS AL SUELO?	RESPUESTA	LA ESTRUCTURA ES DE TECHO PLANO, A UNA ALTURA DE 5.20 METROS EN LA PARTE CENTRAL Y DE 1.80 EN LA PARTE LATERAL, LAS PAREDES REQUERIDAS SON VERTICALES, LA MALLA SOMBRA SE SUJETARA CON PERFIL SUJETADOR, Y EN LAS PAREDES ES DONDE LLEVARA LA MALLA ANTI-AFIDOS.	REFERENCIA	ANEXO 1	10	PREGUNTA	LA MALLA ANTI-AFIDOS LA QUIEREN CON LA MALLA SOMBRA ARRIBA? FIJADAS JUNTAS AL CABLE DE ACERO? ESTÁN REQUIRIENDO MALLA SOMBRA AL 60% O MALLA ANTIGRANIZO?
---	------------	---------	----------	--	-----------	--	------------	---------	---	-----------	--	------------	---------	---	----------	---	-----------	----	------------	---------	---	----------	--	-----------	--	------------	---------	---	----------	--	-----------	---	------------	---------	---	----------	---	-----------	--	------------	---------	----	----------	--

11	REFERENCIA	ANEXO 1	ES DE MALLA DE MARCA LEÓN AL 50% DE SOMBRA, Y COMO HA QUEDADO ESPECIFICADO EN LAS PREGUNTAS ANTERIORES QUEDARA FIJADA EN LAS PAREDES LATERALES SIN SOBRE PONER LA MALLA SOMBRA.
	PREGUNTA	LA DESCRIPCIÓN ESTÁ MUY ESCUETA PODRÁN PROPORCIONAR UN PLANO ESPECIFICANDO EXACTAMENTE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA CASA SOMBRA, SU DISEÑO Y MATERIALES? EN CASO DE QUE NO SE PROPORCIONE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA COMO SE GARANTIZA QUE LO QUE ESTAMOS OFERTANDO LOS CONCURSANTES SEA LO MISMO Y SE PUEDA COMPARAR O BIEN COMO GARANTIZA LA DEPENDENCIA QUE LO QUE OFERTAMOS ESTÁ DE ACUERDO A SUS NECESIDADES?	
	RESPUESTA	EL TERRENO DONDE SE UBICARÁ EL MÓDULO TIENE UNA SUPERFICIE DE 70 X 40 M Y SE CALCULA UN ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 1,800 M ² , EL ACCESO A PLANOS Y DISEÑOS SERÁ OTORGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE DESCRIBE LA OBRA	
12	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	EL RIEGO SE CONSIDERARÁ COMO UN SOLO SISTEMA O REQUIEREN QUE ESTÉ SEPARADO POR LÍNEAS EN CUYO CASO SE REQUERIRÍAN VÁLVULAS SOLENOIDES PARA QUE TRABAJEN CON EL TIMER DIGITAL? COMO SE CONTROLARÁ EL ARRANQUE DE LA BOMBA?	
	RESPUESTA	EL RIEGO SERÁ SECCIONADO CON VÁLVULAS DE APERTURA AUTOMÁTICA, QUE TRABAJARAN CON TIMER DIGITAL, EL ARRANQUE DE LA BOMBA SERÁ ARRANCADA AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS DEL MISMO TIMER.	
13	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	DE QUÉ MATERIAL Y CALIBRE SON LAS MESAS?	
	RESPUESTA	DE AR GALVANIZADO DE UN METRO Y MEDIO POR UN CUARTO, CALIBRE CATORCE.	
14	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	DE QUÉ MATERIAL Y CALIBRE SON LAS BARRAS REMOVIBLES DE LAS MESAS.	
	RESPUESTA	DE UNO UN CUARTO CALIBRE CATORCE	
15	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	EN QUÉ LOCALIDAD SE VA A COLOCAR EL MÓDULO? SE REQUIERE HACER ALGÚN TRABAJO EN EL TERRENO O ESTE YA SE ENCUENTRA LISTO PARA LA INSTALACIÓN (LIMPIO, COMPACTADO, CON DRENAJES Y DEMÁS)?	
	RESPUESTA	SERÁ INSTALADO EN LA COMUNIDAD DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, EN EL PREDIO DENOMINADO "LA AGUANAJA", EL TERRENO SE ENCUENTRA NIVELADO, Y ALBERGA ACTUALMENTE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE DIVERSAS ESPECIES, TIENE AUSENCIA DE DRENAJES O TOMAS DE AGUA POTABLE	
16	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	SE CONSIDERA ÚNICAMENTE 1 PUERTA DE ACCESO CON LOS TAPETES Y DEMÁS QUE ESTÁN PIDIENDO?	
	RESPUESTA	SE CONSIDERA DOS PUERTAS DE ACCESO CORREDIZA CON ÁREA DE DESINFECCIÓN EN LA QUE SE INSTALARÁN LOS TAPETES SANITARIOS	
17	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA	SE PIDE ÚNICAMENTE UN TINACO, ESTE SE COLOCA SOBRE LA TIERRA O REQUIERE ALGUNA PREPARACIÓN?	
	RESPUESTA	SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE UN TINACO DE 10,000 LITROS UBICADA EN EL SUBSUELO DEL PREDIO CON UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 1/4 HP	


18	REFERENCIA	ANEXO 1	DE QUE GASTO SE ESTÁN SOLICITANDO LOS MICRO-ASPERSOROS?
	RESPUESTA		DE MICRO-ASPERSOROS MARCA NETAFIM A UN GASTO DE 70 LITROS POR HORA
19	REFERENCIA	ANEXO 1	
	PREGUNTA		CUAL ES LA DISPONIBILIDAD DE VOLTAJE EN EL SITIO DE INSTALACIÓN?
	RESPUESTA		EXISTE VOLTAJE DE 220 VOLTS
20	REFERENCIA		
	PREGUNTA		SE OTORGARÁ ALGÚN ANTICIPO?
	RESPUESTA		NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.
21	REFERENCIA		
	PREGUNTA		CUAL ES EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE ENTREGA DEL MÓDULO?
	RESPUESTA		EL TIEMPO DE ENTREGA SE SEÑALA EN EL PUNTO 4.3 Y SERÁ DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL FALLO

NOTAS GENERALES:

- 1.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX., Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2015, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN DE 9:00 A 14:00 HORAS.
- 2.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARÁ ACABO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2015 A LAS 17:30 HRS.


LECTURA Y CIERRE DEL ACTA:-----
LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 13:20 HORAS. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO		
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO		
LIC. GABRIELA LUNA GONZÁLEZ		

MTRA. EN CIENCIAS ALINE VELASCO RAMÍREZ	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. OSWALDO AQUIAHUATL JIMÉNEZ	

LICITANTES

AGRINET, S.A. DE C.V.	
VYSAF, S.A. DE C.V.	
ISRAEL MARTINEZ MORENO	

-----FIN DE TEXTO-----