DIRECCIÓN RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-096/2015
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS CORREPONDIENTES AL AULA TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES DE TLAXCALA,
PARA EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE CULTURA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAX., SIENDO LAS **11:00 HRS**. DEL DÍA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2015,** HABIÉNDOSE REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES CON DOMICILIO CALLE LEONARDA GÓMEZ BLANCO NÚMERO 60, COLONIA ACXOTLA DEL RÍO, TLAXCALA, LOS CC. **JORGE CAPIZ JASSO,** DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS Y ADQUISICIONES, PRESIDIENDO ESTE EVENTO LA **LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO** DE CONFORMIDAD A LA DESIGNACIÓN REALIZADA POR EL PRIMERO DE LOS MENCIONADOS, MEDIANTE OFICIO DELEGATORIO DRMSYA/215/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, COMO REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE; EL **ARQ. GAUDENCIO CUAHUTLE ANGULO,** JEFE DE OFICINA DE OBRAS Y PROYECTOS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA; LA **LIC. MARÍA DEL ROSARIO SOLEDAD MARTINEZ MANCILLA**, JEFA DE LA OFICINA DE APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA; EL **LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA** COMO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO, ASÍ MISMO EL **LIC. HUGO EDER MONTERROSA DÍAZ Y C.P. MARCOS DE LA FUENTE MUÑOZ,** COMO REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO. A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **GET-LPN-096/2015**, EL PRESENTE EVENTO SE LLEVA A CABO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO EN EL PUNTO 8 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.----------
HECHOS: SE DIO INICIO CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE LOS LICITANTES REALIZARON CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL PUNTO 7 DE LAS BASES, SIENDO LAS SIGUIENTES: ----------

TELETEC, S.A. DE C.V.

1	**REFERENCIA**	EN EL PUNTO 4.3 TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES, SE DAN 25 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO.
	PREGUNTA	LOS EQUIPOS QUE SE SOLICITAN SON FABRICADOS EN EL EXTRANJERO POR ENDE LA FABRICACIÓN E IMPORTACIÓN SE LLEVAN DE 4 A 6 SEMANAS PARA PODER TENERLOS EN EL PAÍS ES POR ELLO SOLICITAMOS SE AMPLIÉ EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍAS HÁBILES PARA ENTREGAR MÁS 10 DÍAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS.
	RESPUESTA	**SE AMPLÍA EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PUNTO 4.3 DE LAS BASES, A 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES.**
2	**REFERENCIA**	EN EL PUNTO 25.1 PAGO.
	PREGUNTA	SE MENCIONA QUE EL PROVEEDOR INGRESARÁ SU FACTURA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA. ¿ESTO QUIERE DECIR QUE NO HABRÁ ANTICIPO? SE SOLICITA SE OTORGUE EL 50% DE ANTICIPO PARA AGILIZAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES.
	RESPUESTA	**NO SE OTORGARÁ NINGUN TIPO DE ANTICIPO, FAVOR DE APEGARSE A BASES.**
3	**REFERENCIA**	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 1. SE PIDE 70M² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARIMA FIJA EN EL SUELO DE ESCENARIO...
	PREGUNTA	POR FAVOR DE PROPORCIONAR PLANOS DE DISEÑO YA QUE NO SE MENCIONAN LAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN NI EL ANCHO Y LA PROFUNDIDAD, NOS PUEDEN PROPORCIONAR PLANOS DE TALLER O AL MENOS UN CROQUIS CONSTRUCTIVO YA QUE ESTO AYUDARA PARA PODER CUANTIFICAR MATERIALES Y DAR UN PRECIO CORRECTO
	RESPUESTA	**PARTIDA CANCELADA.**

4	**REFERENCIA**	EN EL ANEXO 1 PARTIDA 2. SE PIDEN 18 METROS LINEALES DE TUBO DE ACERO PARA FIJACIÓN DE EQUIPOS EN TECHO Y LATERALES
	PREGUNTA	FAVOR DE PROPORCIONAR PLANOS EN DONDE SE ESPECIFIQUE ESTOS 18 METROS LINEALES QUE IRA FIJADA EN TECHO Y LATERALES EN EL ÁREA DE SALA, PARA ASÍ ENTENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL AL ASESOR DEL PROYECTO.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
5	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 4, 5 Y 6, SE SOLICITAN 6, 1 Y 8 PIEZAS DE BARRA MÓVIL DE 12 METROS DE LONGITUD CON 4 CUELGUES DE CADENA CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN. ESTO IRA A LA PARRILLA FIJA.
	PREGUNTA	DENTRO DE LA 71 PARTIDAS EN NINGÚN MOMENTO SE PIDE ESTA PARRILLA. ¿ÉSTA YA EXISTE?, SI ES ASÍ FAVOR DE PROPORCIONAR EN UN PLANO SU POSICIÓN E INDICAR DONDE SE PRETENDE COLOCAR LO SOLICITADO EN LA PARTIDA 4, 5 Y 6.
	RESPUESTA	**NO SE REQUIERE PARRILLA. EXISTEN 5 PERFILES EN EL PLAFÓN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE FIJACIÓN, DE ACUERDO CON PLANO GENERAL.**
6	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 8 Y 9 TELÓN BAMBALINÓN Y DE BOCA EN 2 HOJAS
	PREGUNTA	¿QUÉ COLOR PEDIRÁ LA CONVOCANTE?
	RESPUESTA	**COLOR VINO.**
7	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 10, 11 Y 12 TELÓN BAMBALINA, PATA Y DE FONDO EN DOS HOJAS.
	PREGUNTA	¿NO LLEVARAN FRUNCIDO?, ¿SERÁN A TANTO SENCILLO?
	RESPUESTA	**AL TELÓN DE LA PARTIDA NO. 12 SE LE HARÁ FRUNCIDO. LOS TELONES DE LAS PARTIDAS NO. 10 Y 11 SERÁN SENCILLOS.**
8	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 13. CARRIL MANUAL REFORZADO DE 12M CON CRUCE AL CENTRO
	PREGUNTA	YA QUE LA CANTIDAD SOLICITADA DE ESTA PARTIDA ES DE UNA PIEZA, Y EN LA PARTIDA 9 Y 12 SOLICITAN UN TELÓN DE BOCA Y UNO DE FONDO A DOS HOJAS CADA UNO, ¿NO HACE FALTA OTRO RIEL PARA PODER ABRIR Y CERRAR EL TELÓN DE FONDO? YA QUE DE LO CONTRARIO ESTE SIEMPRE QUEDARÍA FIJO. SERÍA IMPOSIBLE DEJAR EL TELÓN DE BOCA SIN LA FUNCIÓN DE ABRIR Y CERRAR.
	RESPUESTA	**SERÁN DOS RIELES, UNA PARA EL TELÓN DE BOCA Y OTRO PARA EL TELÓN DE FONDO, SE SOLICITA QUE SE TOME ENCUENTRA LA COLOCACIÓN DEL SEGUNDO RIEL EN SU PROPUESTA Y SISTEMA DE ABRIR Y CERRAR MEDIANTE POLEAS CONTRAPESADAS U OTRA.**
9	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDAS 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26 SE PIDEN EQUIPOS DE UNA MARCA Y MODELO ESPECIAL.
	PREGUNTA	¿ES POSIBLE OFERTAR EQUIPOS SEMEJANTES O SUPERIORES A LOS SOLICITADOS? YA QUE CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SOLICITAN SE BENEFICIA A UNA EMPRESA Y DEJA EN DESVENTAJA A EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO**

		SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.
10	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 17 DISTRIBUIDOR DE DMX
	PREGUNTA	¿SE PUEDE OFERTAR EL CONJUNTO DE EQUIPOS QUE NOS PROPORCIONE 1 ENTRADA Y 16 SALIDAS O MÁS, CLARO QUE OPTOAISLADAS?
	RESPUESTA	**SI, EL SPLITTER DMX DEBE TENER AL MENOS 10 SALIDAS. SE ANALIZARÁ PROPUESTA.**
11	**REFERENCIA**	ANEXO 1 PARTIDAS 28, 50, 63, 66, 67, 68, 69, 70 Y 71.
	PREGUNTA	FAVOR DE PROPORCIONAR PROYECTO O PLANOS DE DONDE SE PRETENDE COLOCAR CADA PARTIDA, ESTA INFORMACIÓN AYUDARA EN GRAN MANERA LA CUANTIFICACIÓN CORRECTA DE LO SOLICITADO
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
12	**REFERENCIA**	ANEXO 1. EN LA MAYORÍA DE LAS PARTIDAS SE SOLICITA UNA MARCA Y MODELO EN ESPECIAL LO CUAL BENEFICIA A UNA EMPRESA DETERMINADA,
	PREGUNTA	EN BASE A LA LEY DE ADQUISICIONES EN DONDE PROHÍBE SE LE DÉ VENTAJAS A CIERTAS EMPRESAS SE SOLICITA AUTORICEN SE PUEDAN OFERTAR EQUIPOS SIMILARES O SUPERIORES A LOS DESCRITOS EN EL ANEXO 1.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA**
13	**REFERENCIA**	NO SE MENCIONA EL NOMBRE DEL RECINTO EN DONDE REALIZARAN LOS TRABAJOS.
	PREGUNTA	¿SERÁ POSIBLE HACER UNA VISITA DE OBRA? PARA TENER UNA IDEA MÁS DEFINIDA EN DONDE SE REALIZARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL ANEXO 1
	RESPUESTA	**FAVOR DE PROGRAMAR VISITA TÉCNICA AL TEL: (01246) 46 2 60 69. SE TRATA DEL AULA TEATRO DEL CENTRO DE LAS ARTES DE TLAXCALA – INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, EX FÁBRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN LUIS APIZAQUITO, CALLE ÁNGEL SOLANA S/N, APIZAQUITO TLAXCALA.**

MAVEESE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

14	**REFERENCIA**	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN LOS CONCEPTOS MENCIONAN QUE LAS BARRAS SE COLOCARAN EN UNA PARRILA FIJA, SIN EMBARGO EN LA VISITA OBSERVAMOS QUE DICHA PARRILLA NO EXISTE Y QUE DE ACUERDO AL PROYECTO NO HABRA, YA QUE LA MECANICA SE COLGARA DE LAS VIGAS EXISTNTES. POR LO QUE SUPONEMOS NO HABRA PARRILLA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	**FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA RESPUESTA NÚM. 5**
15	**REFERENCIA**	ANEXO 1
	PREGUNTA	EN LOS PLANOS ENTREGADOS OBSERVAMOS QUE HABRA UN SISTEMA DE MECANICA TEATRAL EN BASE DE TIROS MANUALES EN VIGAS EXISTENTES, SIN EMBARGO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO VIENE NINGUN TIRO MANUAL, SUPONEMOS TODAS LAS BARRAS QUEDARAN FIJAS Y

		POSTERIORMENTE SE INTALARA LA MECANICA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?
	RESPUESTA	**NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. FAVOR DE APEGARSE A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.**
16	**REFEENCIA**	ANEXO 1, PARTIDA 3
	PREGUNTA	EN LA DESCRIPCION INDICA QUE ESTA CORNAMUSA ESTARA ANCLADA AL MURO LATERAL, SIN EMBARGO EN LA VISITA AL SITIO, OBSERVAMOS QUE LOS LATERALES EXISTEN ACCESOS Y POR LO TANTO NO HAY MANERA DE PONER LA CORNAMUSA; PARA ESTO, SE TENDRIA QUE INSTALAR UN PUENTE DE OPERACIONES Y ESTE NO VIENE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ¿A QUE NOS REMITIMOS EN ESTA PARTIDA?
	RESPUESTA	**NO ES NECESARIO UN PUENTE DE OPERACIONES. FAVOR DE APEGARSE A PLANOS QUE SE ENTREGARÁN.**
17	**REFEENCIA**	ANEXO 1, PARTIDAS 8, 9, 10, 11, 12
	PREGUNTA	EL GRAMAJE DE LA VESTIMENTA TEATRAL ES DE SOLAMENTE DE 300GR SOBRE METRO, RECOMENDAMOS SOLICITAR MINIMO UN GRAMAJE DE 450 GR SOBRE METRO (16OZ), YA QUE CON ESTE NO HABRIA PROBLEMA CON EL TRASPASO DE LA LUZ, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	RESPUESTA	**FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.**
18	**REFEENCIA**	ANEXO 1, PARTIDA 28
	PREGUNTA	SE MENCIONA UN CONJUNTO DE CAJAS FIJAS SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ¿NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA CANTIDAD DE CAJAS Y LOS CONECTORES QUE LLEVAN, O EN SU CASO EL PROYECTO CON LOS PLANOS PARA HACER ESTA CUANTIFICACION?
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
19	**REFEENCIA**	ANEXO 1, PARTIDA 30, 31, 32, 33, 34,
	PREGUNTA	¿PODEMOS CAMBIAR LA MARCA SOLICITADA POR UNA DE MEJOR O SIMILAR CALIDAD?
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA**
20	**REFEENCIA**	ANEXO 1 PARTIDAS 41, 42, 43, 44, 45, 46
	PREGUNTA	¿PODEMOS CAMBIAR LA MARCA SOLICITADA POR UNA DE MEJOR O SIMILAR CALIDAD?
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA**
21	**REFEENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 50
	PREGUNTA	SE MENCIONA UN LOTE DE CAJAS DE SONIDO SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ¿NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA CANTIDAD DE CAJAS Y LOS CONECTORES QUE LLEVAN, O EN SU CASO EL PROYECTO CON LOS PLANOS PARA HACER ESTA CUANTIFICACION?
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
22	**REFEENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 58
	PREGUNTA	SE MENCIONA UN CONJUNTO DE LATIGADORES SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES, ¿NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA CANTIDAD DE EXTENCIONES, LA SEÑAL Y LA LONGITUD DE ESTOS, O EN SU CASO EL PROYECTO CON LOS PLANOS PARA HACER ESTA CUANTIFICACION?

	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
23	**REFEENCIA**	ANEXO 1, PARTIDA 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71
	PREGUNTA	NOS PODRIAN PROPORCIONAR LA LONGITUD DE ESTOS CIRCUITOS O EN SU CASO PASARNOS EL PROYECTO PARA CUANTIFICARLO
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
24	**REFEENCIA**	ANEXO 1 PARTIDA 70
	PREGUNTA	A QUE SE REFIEREN CON ESA PARTIDA NOS PODRIAN DAR MAS ESPECIFICACIONES PARA ESA PARTIDA
	RESPUESTA	**EL SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE LUZ DE TRABAJO, SE REFIERE A QUE EL CONTROL DE APAGADO Y ENCENDIDO PUEDA SER OPERADO DESDE EL ESCENARIO/CABINA O DESDE LA SALA, PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO.**

JANNA DANIELA TORRES NOVELO

25	**REFERENCIA**	25
	PREGUNTA	¿CUÁL ES EL MONTO / PORCENTAJE DE ANTICIPO QUE SE OTORGA?
	RESPUESTA	**FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NÚMERO DOS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.**
26	**REFERENCIA**	25
	PREGUNTA	¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE PAGO? SE PUEDE FACTURAR CONTRA AVANCE DE OBRA O EXISTEN MONTOS ESPECIFICADOS
	RESPUESTA	**SE FACTURARÁ CONTRA AVANCE.**
27	**REFERENCIA**	4.3
	PREGUNTA	¿PODRÍA SER MAYOR EL TIEMPO DE ENTREGA DEL PROYECTO? PROPONEMOS 60 DÍAS.
	RESPUESTA	**FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA NÚMERO UNO DE ESTA JUNTA.**
28	**REFERENCIA**	4.4
	PREGUNTA	¿PODEMOS OFRECER UN MAYOR TIEMPO DE GARANTÍA AL SOLICITADO EN LAS BASES?
	RESPUESTA	**SE ACEPTA.**
29	**REFERENCIA**	BASES
	PREGUNTA	¿SE PUEDEN OFRECER PRODUCTOS DE MARCAS DIFERENTES A LAS SOLICITADAS POR LA LICITANTE? CONSIDERANDO IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS QUE LAS SOLICITADAS Y CON MAYOR SOPORTE Y GARANTÍA.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
30	**REFERENCIA**	BASES
	PREGUNTA	¿NOS PUEDEN ENTREGAR PARA COTIZAR INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ESPACIO COMO PLANOS, LAYOUTS, PLANOS DE INSTALACIONES Y ESTRUCTURALES?
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**

31	**REFERENCIA**	PARTIDA 1
	PREGUNTA	SOLICITAMOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 1
	RESPUESTA	**FAVOR DE REMITIRSE A LA PREGUNTA DE LA RESPUESTA NÚMERO TRES DE ESTA JUNTA.**
32	**REFERENCIA**	PARTIDA 2
	PREGUNTA	SOLICITAMOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MENCIONADOS EN LA PARTIDA 2.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.**
33	**REFERENCIA**	BASES
	PREGUNTA	SOLICITAMOS FECHA Y HORA PARA REALIZAR UN LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO UNA VISITA GUIADA POR LAS INSTALACIONES EXISTENTES.
	RESPUESTA	**FAVOR DE PROGRAMAR VISTA TÉCNICA AL TEL. (01 246) 46 2 60 69**
34	**REFERENCIA**	PARTIDA 4, 5, 6, Y 7
	PREGUNTA	FAVOR DE MENCIONAR EL DIÁMETRO Y ESPECIFICACIÓN (CEDULA, TERMINADO, TRATAMIENTO ESPECIAL, ETC) DE LA TUBERÍA QUE SE SOLICITA EN LAS PARTIDAS 4, 5, 6 Y 7.
	RESPUESTA	**CEDULA 40, PINTADA AL HORNO, COLOR NEGRO. 2" DE DIÁMETRO.**
35	**REFERENCIA**	PARTIDA 8
	PREGUNTA	PARA LA PARTIDA 8 ¿NOS PUEDEN ENTREGAR INFORMACIÓN DEL ESPACIO Y PUNTO DE FIJACIÓN? PODEMOS PROPONER UN BAMBALINÓN CON DIMENSIONES MÁS ADECUADAS AL ESPACIO.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE ACEPTA Y SE ANALIZARÁ SU PROPUESTA.**
36	**REFERENCIA**	PARTIDA 9 Y 13
	PREGUNTA	SOLICITAMOS INFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA A LA QUE ESTARÍA SUJETO EL TELÓN Y EL SISTEMA DE RIEL DE LAS PARTIDAS 9 Y 13.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO.**
37	**REFERENCIA**	PARTIDA 9 Y 12
	PREGUNTA	PUEDEN ESPECIFICARNOS LAS MEDIDAS LARGO, ANCHO ALTURA DE LAS PARTIDAS 9 Y 12.
	RESPUESTA	**2 PIEZAS DE 5M DE ANCHO POR 6M DE ALTO CADA TELÓN.**
38	**REFERENCIA**	PARTIDA 14
	PREGUNTA	PUEDEN DARNOS MÁS ESPECIFICACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE LAS TORRES DE CALLE MARCA CHEMTROL QUE APARECEN EN LA PARTIDA 14.
	RESPUESTA	**SON, TORRE DE CALLE DE 3 M DE ALTURA, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA DESDE LOS LATERALES DE ESCENARIO. PREPARADAS PARA APOYAR EN SUELO O SUSPENDER DESDE LAS BARRAS DE ESCENA.**
39	**REFERENCIA**	PARTIDA 15
	PREGUNTA	¿ES POSIBLE COTIZAR EL CICLORAMA EN UNA MEJOR MARCA Y CON IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS Y UN COSTO MENOR AL DESCRITO EN LA PARTIDA 15?
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO;**

		SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.
40	**REFERENCIA**	PARTIDA 16
	PREGUNTA	ES POSIBLE PROPONER UNA CONSOLA MÁS ADECUADA PARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLICITADO, YA QUE LA ESPECIFICADA CUENTA CON CARACTERÍSTICAS DE SOBRA, EN OTRA MARCA CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
41	**REFERENCIA**	PARTIDA 18 A 25
	PREGUNTA	DE LAS PARTIDAS 18 A 25, ¿PODEMOS OFRECER EQUIPOS DE OTRA MARCA, CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES Y SUPERIORES? YA QUE LAS DESCRIPCIONES CORRESPONDEN A LA ESPECIFICACIÓN DE PHILIPS.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
42	**REFERENCIA**	BASES
	PREGUNTA	PUEDEN PROPORCIONARNOS EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN CON EL QUE ESPECIFICARON LAS CANTIDADES DE EQUIPO PARA EL ESPACIO ESPECIFICADO.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO.**
43	**REFERENCIA**	PARTIDA 26
	PREGUNTA	EN LA PARTIDA 26 PODEMOS OFRECER UN SEGUIDOR DE IGUALES O MEJORES CONDICIONES EN OTRA MARCA DIFERENTE A LA ESPECIFICADA.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
44	**REFERENCIA**	PARTIDA 32
	PREGUNTA	EXISTE UN ALIMENTADOR ELÉCTRICO INDEPENDIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE AUDIO. PROPONEMOS CONSIDERARLO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS.
	RESPUESTA	**SE DEBERÁ CONSIDERAR ALIMENTADOR ELÉCTRICO INDEPENDIENTE PARA CADA EQUIPO Y/O SISTEMA.**
45	**REFERENCIA**	PARTIDA 51, 58, 27 Y 28
	PREGUNTA	FAVOR DE INDICAR UNA DESCRIPCIÓN DE QUE TIPO Y EN QUE CANTIDADES ESTÁN ARMADOS LOS CONJUNTOS DE CABLES DE LA PARTIDA 51, 58, 27 Y 28.
	RESPUESTA	**LAS ALARGADERAS ELÉCTRICAS ESTARÁN EJECUTADAS CON CABLE DE USO RUDO 3 X 14AWG THHW-LS Y LAS ALARGADERAS DMX CON CONECTORES XLR5 PIN MACHO Y HEMBRA NEUTRIK CON CABLE 22X4.** **EL CABLE DE ALTAVOZ SERÁ BELDEN DE USO RUDO, TRENZADO DE SECCIÓN MÍNIMA 2X2.5MM.** **LOS CABLES DEL SISTEMA AUDIOVISUAL, SERÁN LOS ADECUADOS A LOS EQUIPOS SOLICITADOS.**
46	**REFERENCIA**	PARTIDA 29
	PREGUNTA	POR FAVOR DESCRIBIR EL ALCANCE DE LA PARTIDA 29.
	RESPUESTA	**ALCANCE: INSTALACIÓN O MONTAJE COMPLETO, CON PRUEBAS SUFICIENTES DEL EQUIPO YA INSTALADO, HASTA VERIFICAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. ASÍ COMO CAPACITACIÓN INTENSIVA AL PERSONAL QUE OPERARÁ LOS EQUIPOS, EN LAS SESIONES DE TRABAJO QUE SEAN NECESARIAS.**

47	REFERENCIA	PARTIDA 59
	PREGUNTA	ES POSIBLE PROPONER UN SISTEMA DE INTERCOM DE OTRA MARCA CON MEJOR CARACTERÍSTICAS O IGUALES PARTIDA 59.
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
48	REFERENCIA	PARTIDA 60, 61, 62 Y 63
	PREGUNTA	POR FAVOR ESPECIFICAR LAS UBICACIONES Y DISTANCIAS DE LOS CIRCUITOS DE LAS PARTIDAS 60, 61, 62 Y 63.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO.**
49	REFERENCIA	PARTIDA 65
	PREGUNTA	POR FAVOR INCLUIR MÁS ESPECIFICACIONES PARA LA PARTIDA 65.
	RESPUESTA	**SE DEBERÁ CALCULAR LA CAPACIDAD DEL NO BREAK PARA PERMITIR UN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUDIOVISUAL DE MÍNIMO 15 MINUTOS.**
50	REFERENCIA	PARTIDA 66 A 71
	PREGUNTA	DE LA PARTIDA 66 A LA 71 SOLICITAMOS INFORMACIÓN DE PLANOS, LAYOUT, PLANOS ELÉCTRICOS Y ESTRUCTURALES PARA PODER COTIZAR. Y VISITA GUIADA EN EL ESPACIO.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO.**
51	REFERENCIA	PARTIDA 30 A 37
	PREGUNTA	EN REFERENCIA A LAS PARTIDAS 30 A 37, ¿SE PUEDEN OFRECER PRODUCTOS DE MARCAS Y SISTEMAS DIFERENTES CON MEJORES ESPECIFICACIONES QUE LAS SOLICITADAS POR EL LICITANTE?
	RESPUESTA	**SE ACEPTA SIN SER RESTRICTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPONGAN EQUIPOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES O SUPERIORES A LO SOLICITADO; SOMETIENDO A ANÁLISIS CUALQUIER PROPUESTA.**
52	REFERENCIA	PARTIDA 30, 34, 35 Y 53
	PREGUNTA	REFERIDO A LAS PARTIDAS 30, 34, 35 Y 53, ¿ES POSIBLE RECIBIR INFORMACIÓN DETALLADA ACERCA DE LA COLOCACIÓN E INSTALACIÓN FIJA DE EQUIPOS? DIMENSIONES DEL RECINTO, MEDIDAS DEL ESCENARIO, MATERIALES UTILIZADOS EN PAREDES, TECHO, PISO, ESCENARIO.
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO PARA VERIFICAR MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL LUGAR.**
53	REFERENCIA	PARTIDA 31, 32, 33, Y 36
	PREGUNTA	EN REFERENCIA A LAS PARTIDAS 31, 32, 33 Y 36 ¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE DISTANCIA CONTEMPLADA POR EL LICITANTE ENTRE ALTAVOCES Y ESTACIÓN DE EQUIPO DE MEZCLA Y AMPLIFICACIÓN?
	RESPUESTA	**SE PROPORCIONARÁN PLANOS DIGITALES, AL TÉRMINO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. SE SUGIERE VISITA AL SITIO.**

NOTAS GENERALES: ----------

1.- MEDIANTE OFICIO **ITC/DG/AT/010/2015**, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FEHCA **17 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, LA CONTRATANTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, HACE DEL CONOCIMIENTO QUE **LAS PARTIDAS 1 Y 69 QUEDAN CANCELADAS,** LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 56, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERIVIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.----------

2.- MEDIANTE OFICIO ITC/DG/AT/002/2015 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 Y RECIBIDO EN LAS

INSTALACIONES DE ESTA DIRECCIÓN CON FECHA **01 DE SEPTIEMBRE DE 2015** LA CONTRATANTE EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA, SOLICITA QUE EL **TIEMPO DE ENTREGA SE AMPLÍE A 40 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO**. DE IGUAL MANERA SOLICITA ESTABLECER EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTESQUE **ÉSTA LICITACIÓN CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DEL AULA DEL CENTRO DE ARTES DE TLAXCALA**. POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES EN SUS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 8.5 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.----------

3.- SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL CANJE DE SU COPIA DE LA FICHA BANCARIA POR EL RECIBO OFICIAL ES ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (CAJA) **PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚM. 3 PLANTA BAJA TLAXCALA, TLAX.**, Y LO PODRÁN REALIZAR LOS DÍAS **23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, EN UN HORARIO DE ATENCIÓN **DE 9:00 A 14:00 HORAS.**----------

4.- EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y REVISIÓN LEGAL, SE LLEVARA ACABO EL DÍA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 10:00 HRS.**----------

----------LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: ----------

LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **12:10 HORAS**. DEL DÍA DE SU INICIO LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y ENTREGÁNDOSE COPIA A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y CALCE TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.----------

REPRESENTANTES

DIR. JORGE CAPIZ JASSO	
LIC. ALEJANDRA FLORES MONTALVO	
ARQ. GAUDENCIO CUAHUTLE ANGULO	
LIC. MARÍA DEL ROSARIO SOLEDAD MARTINEZ MANCILLA	
LIC. ELIUD RODRÍGUEZ GARCÍA	
LIC. HUGO EDER MONTERROSA DÍAZ	

C.P. MARCOS DE LA FUENTE MUÑOZ		

LICITANTES

TELETEC, S.A. DE C.V.		
MAVEESE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		
JANNA DANIELA TORRES NOVELO		

----------FIN DE TEXTO----------