



**TLAXCALA**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
 2011 - 2016

**SALUD DE TLAXCALA**  
 Dirección de Administración  
 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 OFICIALIA MAYOR  
**RECIBIDO**  
 03 MAR 2016  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS  
 Y ADQUISICIONES

No. Oficio OF/RM/0290/2016

Asunto: Análisis Técnico y Económico.

Santa Ana Chiautempan, Tlax., a 29 de Febrero de 2016.

**C. Jorge Capiz Jasso**  
**Director de Recursos Materiales, Servicios**  
**y Adquisiciones de Gobierno del Estado.**  
**Presente.**

*Alma*

Derivado del minucioso y detallado análisis que realizó el área de evidencia y manejo de Riesgo de la COEPRIST, a la propuesta técnica y económica del proveedor; Niplex de Acero S.A de C.V., envío a Usted el dictamen técnico y económico de la Licitación Pública Nacional No. GET-LPN-012/2016, para la adquisición del suministro de Hipoclorito de Sodio al 13% para O.P.D. Salud de Tlaxcala, correspondiente a la partida 25901, la cual se declaró desierta, sin embargo debido a la urgencia de la adquisición de este servicio y con fundamento en el Artículo 31 Fracción XII, Segundo Párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, se analizó la única propuesta tanto técnica como económica, siendo aprobada por el área solicitante. Así mismo le informo que la cantidad inicial del insumo fue modificada a solicitud del área responsable de la compra, mediante Oficio COEPRIST/ADMON/022/2016 signado por la Lic. Sandra Alicia Godínez Contreras, Directora Administrativa de la COEPRIST, mismo que se anexa para pronta referencia; por lo que le solicito de la manera más atenta de continuidad al proceso antes mencionado

**ATENTAMENTE**

*[Signature]*  
**C.P. Luz María Portillo García.**  
**Directora de Administración**  
**del O.P.D. Salud de Tlaxcala.**

*[Signature]*  
**LIC. Velia Carrasco Hernández.**  
**Jefa del Departamento de Recursos**  
**Materiales y Servicios Generales.**

**Anexos:**

Evaluación Técnica y Dictamen Económico de la Licitación No. GET-LPN-012/2016

**Copias:**

Lic. Ubaldo Velasco Hernández.- Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento  
 Lic. Ignacio Ramírez Sánchez.- Comisionado Estatal de la COEPRIST. Para su conocimiento  
 Lic. Sandra Alicia Godínez Contreras.- Directora Administrativa de la COEPRIST.- Para su conocimiento

*[Signature]*



**Ignacio Picazo Nte. No. 25**  
**Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800**  
**Telefonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8048, 8028**



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016

**COEPRIST**  
 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN  
 CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

*AIR*

Santa Ana Chiautempan a 29 de Febrero del 2016.

Oficio Núm. COEPRIST/ADMN/022/2016

**LIC. VELIA CARRASCO HERNÁNDEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio número RM/267/02/2016, solicito a usted de la manera más atenta se ajuste al techo presupuestal de \$2'811,825.50 (Dos millones ochocientos once mil ochocientos veinticinco pesos 50/100 M.N.) para la adquisición de Hipoclorito de Sodio para el ejercicio 2016, en virtud de que para el presupuesto Estatal, como lo marca la Política de Austeridad para este ejercicio fiscal, se deberá registrar un ahorro del 5% en el presupuesto asignado.


Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:**

*[Handwritten signature]*

**LIC. SANDRA ALICIA GODÍNEZ CONTRERAS**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
**COEPRIST**

- C.C.P. LIC. IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ.- Comisionado Estatal de la COEPRIST.
- C.C.P. C.P. LUZ MARÍA PORTILLO GARCÍA.-Directora de Administración del O.p.d. salud de Tlaxcala. PSC
- C.C.P. ING. HUGO MONTIEL ROBLES.- Director de Evidencia y manejo de Riesgos Sanitarios de la COEPRIST. PSC y Seguimiento.
- C.C.P.C.P. ELIAZAR CUATEPOTZO MENDOZA.- Jefe Del Departamento de Recursos Financieros.
- C.C.P. ARCHIVO.





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DICTAMEN ECONOMICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GET-LPN-012/2016**

**SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
Secretaría de Salud en el Estado de Tlaxcala

**ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA O.P.D SALUD DE TLAXCALA**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	C. UNIT.	NIPLEX DE ACERO S.A. DE C.V.	
					PRECIO TOTAL MINIMO	PRECIO TOTAL MAXIMO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES COLOR AMARILLO VERDOSO CLORO DISPONIBLE COMO CL2 LIBRE 149g/l MÍNIMO ALCALINIDAD TOTAL COMO Na OH 15g/l (MÍNIMO) HIDRÓXIDO DE SODIO LIBRE COMO NaZCO3 20 (MÁXIMA) FIERRO 2.0 ppm (MÁXIMO) SOSA RESIDUAL 18g/l (MÁXIMO) PH DE 11 A 13 GRADOS BAUME DE 22 A 25	KILOS	558,000	838,754	2.89	1,612,620.00	2,423,999.06
SUBTOTAL					1612620	2423999.06
IVA					258019.2	387839.85
<b>IMPORTE TOTAL</b>					<b>\$ 1,870,639.20</b>	<b>\$ 2,811,838.91</b>

ELABORO:

LIC. ERIKA MENESES PEREZ  
AREA DE LICITACIONES

REVISOR:

LIC. ESTEBAN LUMBRERAS HERRERA  
JEFE DE OFICINA DE ADQUISICIONES

Vo. Bo.

LIC. VELIA CARRASCO HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

\*NOTA: Autorizo: Lic. Sandra Alicia Godínez Contreras, Directora Administrativa de COEPRIST, mediante Oficio COEPRIST/ADMIN/022/2016



NIPLEX DE ACERO S.A. DE C.V.

29/02/2016

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO ANALITICO DE MUESTRAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, POR EL LABORATORIO ESTATAL DE OPD SALUD DE TLAXCALA	RESULTADO ANALITICO COMPLETO DE LAS MUESTRAS DE HIPOCLORITO DE SODIO POR EL PROVEEDOR	REQUISITOS TECNICOS	OBSERVACIONES
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES COLOR AMARILLO VERDOSO CLORO DISPONIBLE COMO CL2 LIBRE 149g/l MINIMO ALCALINIDAD TOTAL COMO Na OH 15g/l (MINIMO) HIDROXIDO DE SODIO LIBRE COMO Na2CO3 20 (MAXIMA) FIERRO 2.0 ppm (MAXIMO) SOSA RESIDUAL 18g/l (MAXIMO) PH DE 11 A 13 GRADOS BAUME DE 22 A 25		Kg.	11.1%	PRESENTA	PRESENTA	SE ACEPTA

ELABORO:

LIC. ERIKA MENESES  
 AUX. ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES

REVISO:

LIC. LISSETTE JAVIERO TOMBRERAS HERRERA  
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

VONBO

LIC. VELLA CARRASCO HERNANDEZ  
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


AUTORIZO:

ING. HUGO MONTEL ROBLES  
 DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGO DE LA COEPRIST

NIPLEX DE ACERO S.A. DE C.V.

CONCEPTO	DESCRIPCION	UNIDAD	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7	4.5.8	4.5.9	4.5.10	4.5.11	4.5.12	4.5.13	
HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% P/P	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES COLOR AMARILLO VERDOSO CLORO DISPONIBLE COMO Cl2 LIBRE 149g/l (MINIMO) ALCALINIDAD TOTAL COMO Na OH 15g/l (MINIMO) HIDROXIDO DE SODIO LIBRE COMO Na2CO3 20 (MAXIMA) FIERRO 2.0 ppm (MAXIMO) SOSA RESIDUAL 18g/l (MAXIMO) PH DE 11 A 13 GRADOS BAUME DE 22 A 25	Kg.	CUMPLE													

ELABORO:

  
**LIC. ERICKA MENESSES PEREZ**  
**AUX. ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES**

AUTORIZO:

  
**LIC. ANA BELEN ROJAS MONTIEL**  
**COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA**

**NO. BO.**  
**LIC VELIA CARRASCO HERNANDEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

JEFE DE A